

कार्यालय मुख्य अग्निशमन अधिकारी फजाबाद

दिनांक- 19/7/18

प्रक्रमांक- आइ-7/एफ एन / 2018 (विद्यालय)

सेवा में
सहायक शिक्षा निदेशक
फैजाबाद

विषय- मा० न्यायालय में योजित जनहित याचिका संख्या 483/2004 अवनीश मेहरोत्रा बनाम सुनियन ऑफ इन्डिया एवं अन्य में पारित मा० न्यायालय के आदेश दिनांक 13/04/2009 के अनुपालन में स्कूलों/ कॉलेजों में अग्नि सुरक्षा की व्यवस्था किये जाने के सम्बन्ध में अग्नि सुरक्षा व्यवस्था प्रमाण-पत्र का निर्गत किया जाना।

सन्दर्भ- आवेदक एन. डी. डी. ए. बी. पब्लिक स्कूल एन. डी. यू. ए. सी. कैम्पस
कुमार गंज फैजाबाद का प्रार्थना पत्र दि० 19/7/18

उपरोक्त संदर्भित विद्यालय/कॉलेज का अग्निसुरक्षा की दृष्टिकोण से निरीक्षण किया गया। निरीक्षण आख्या दिनांक- 18-7-18 के अनुसार विद्यालय/ कॉलेज की भूमि भवन एवं उपलब्ध अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्थाएं विनियत पायी गयीं-

- (क) हावागत व्यवस्थाएं-
- 1- विद्यालय/ कॉलेज का कुल फ्लोर एरिया 1200 वर्ग मी० है।
 - 2- भूतल कवर्ड एरिया 582 वर्ग मी० एवं कमरों की संख्या * है।
 - 3- प्रथम तल कवर्ड एरिया 364 वर्ग मी० एवं कमरों की संख्या * है।
 - 4- द्वितीय तल कवर्ड एरिया * वर्ग मी० एवं कमरों की संख्या * है।
 - 5- विद्यालय/कॉलेज तक पहुँच मार्ग मोटोरेबुल है। भवन 2005 के पूर्व/ बाद का बना है।
 - 6- नियमानुसार/आवश्यकतानुसार सेट बैंक है।
 - 7- विद्यालय परिसर/भवन के ऊपर से हाईटेंशन विद्युत लाइन नहीं गयी है।

- (ख) उपलब्ध अग्निशमन व्यवस्थाएं-
- 1- नियमानुसार अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था (सिस्टम/उपकरण) कार्यशील दशा में पायी गयी। शिक्षकों/ कर्मचारियों को उपकरणों को चलाने की जानकारी दी गयी।
 - 2- आपातकालीन टेलीफोन नं० 101, 100 तथा 05278-224233 के पट्टिका पर अंकित करने व विद्यालय में जहरीले/ अति ज्वलनशील एवं विस्फोटक पदार्थ नहीं रखने हेतु निर्देशित किया जाता है।
 - 3- एन०बी०सी० 2016 के मानकों का पालन करना वांछनीय है।
 - 4- * * * * *

अतः आवेदक को इस शर्त पर अग्नि सुरक्षा प्रमाण-पत्र निर्गत किया जाता है कि आवेदक द्वारा प्रत्येक वर्ष अग्निशमन यंत्रों का निरीक्षण/ परीक्षण अग्निशमन विभाग से कराकर विहित फीस राजकीय कोष में जमा कराकर अग्नि सुरक्षा प्रमाण-पत्र व उपकरणों का नवीनीकरण कराया जाना अति आवश्यक होगा। अग्निशमन उपकरणों को अकार्यशील दशा में पाये जाने पर यह प्रपत्र स्वतः निरस्त समझा जायेगा।

Ra
(आरोपक) 19/7/18
मुख्य अग्निशमन अधिकारी
फैजाबाद

प्रतिकृति- (1) प्रबन्धक/प्रधानाचार्य एन. डी. डी. ए. बी. पब्लिक स्कूल एन. डी. यू. ए. सी. कैम्पस
कुमार गंज - फैजाबाद को सूचनार्थ एवं उपरोक्तानुसार अनुपालन सुनिश्चित किये जाने हेतु प्रेषित।
(2) अग्निशमन अधिकारी फैजाबाद को सूचनार्थ प्रेषित।