

कार्यालय जिला समादेश-सह-जिला अग्निशाम पदाधिकारी, खगड़िया।

प्रेषक :-

जिला समादेश

-सह-

जिला अग्निशाम पदाधिकारी,  
खगड़िया।

सेवा में,

डी० ए० बी० पब्लिक स्कूल,  
दयानंद नगर, महेशबुट, खगड़िया।

खगड़िया, दिनांक 29.5.2021

विषय:- अग्निशाम यंत्रों की जाँच प्रतिवेदन प्रमाण पत्र निर्गत करने के संबंध में।

उपर्युक्त विषयक कहना है कि अग्निशामालय खगड़िया द्वारा प्रतिवेदन किया गया है कि दिनांक 22.05.2021 को डी० ए० बी० पब्लिक स्कूल, दयानंद नगर, महेशबुट, खगड़िया में स्थापित यंत्रों की जाँच कि गई है जाँच के दौरान सभी अग्निशाम सुरक्षा व्यवस्था से संबंधित सभी यंत्र सक्रिय पाए गये जो निम्न प्रकार है:-

क्र० सं०	वर्तमान में अग्निशाम यंत्रों की स्थिति	संख्या	अग्निशाम यंत्रों की आवश्यकता	अभ्युक्ति
01	ABC FIRE EXTINGUISHER	08	FIRE ALARM SMOKE DETECTOR, FIRE BALL- 06 CO2 FIRE EXTINGUISHER-06	
02	FIRE BUCKET	04	ABC FIRE EXTINGUISHER-02	
03	BLANKET	05	.	

यह प्रमाण पत्र इस शर्त के साथ निर्गत किया जाता है कि व्यवस्थापक उपर्युक्त दर्शाए गये अग्निशाम यंत्रों की आवश्यकता को पूर्ति करते हुए समय - समय पर सभी अग्निशाम यंत्रों की साधारण किसी रजिस्टर्ड फर्म से कराते रहेंगे तथा शेष कार्य फायर एक्ट 2014 के अनुरूप करा लेंगे यह प्रमाण पत्र निर्गत के तिथि से एक वर्ष के लिए वैध है।

विश्वासभाजन

*Anil Kumar*  
जिला अग्निशाम पदाधिकारी

-सह-

जिला अग्निशाम पदाधिकारी,

खगड़िया