

कार्यालय:-कार्यपालनयंत्रि लो.नि.विभाग,संभाग-सिंगरौली(म.प्र.)

प.कं. 1286/17 तक /सिंगरौली,

दिनांक 20.03.2017

कार्यपालनयंत्रि
लोक निर्माण विभाग
संभाग-सिंगरौली (म.प्र.)

प्रति,

प्राचार्या
डी.ए.वी. पब्लिक स्कूल सूर्य विहार
जिला-सिंगरौली (म.प्र.)

विषय:- भवन सुरक्षा प्रमाण पत्र बावत् ।

सन्दर्भ-क्र.डी.ए.वी./सूर्यविहार/2016-17/454 दिनांक-16.03.2017

आपके कार्यालय पत्रांक दिनांक 16.03.2017 का अवलोकन करके जो नेशनल बिल्डिंग कोड 2005 के अंतर्गत प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु डी.ए.वी. पब्लिक स्कूल, सूर्य विहार, शासन, जिला-सिंगरौली (म.प्र.) का निरीक्षण करने विषयक है।

उपरोक्त के क्रम में दिनांक 20.03.2017 को उक्त विद्यालय भवन का निरीक्षण किया गया तथा भवन को नेशनल बिल्डिंग कोड 2005 के अंतर्गत उचित पाया गया। आपके पत्र के साथ संलग्न सम्बन्धित चेक लिस्ट प्रतिहस्ताक्षर कर आपकी शीघ्र आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।



Executive Engineer
P. D. Singrauli
(Divisional Engineer)

विद्यालय में सुरक्षा विशेषकर भूकम्परोधी/कृमि से सुरक्षा सम्बन्धी चेकलिस्ट सी.बी.एस.ई./आई.सी.एस.ई. विद्यालय (कक्षा-6 से 12) हेतु चेकलिस्ट सुरक्षा सम्बन्धी तकनीकी बिन्दु


क्र.सं	सुरक्षा सम्बन्धी तकनीकी बिन्दु	Yes/No
भवन की चेक लिस्ट		
1.	क्या भवन का मानचित्र पंजीकृत आर्किटेक्ट/इंजीनियर से बनवाया गया है?	हाँ
2.	क्या भवन मानचित्र स्थानीय निकाय/ प्राधिकरण/सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकृत है?	हाँ
3.	क्या भवन तीन मंजिल से अधिक उँचा है?	नहीं, दो मंजिल है
4.	क्या भवन हेतु भूमि का न्यूनतम क्षेत्रफल 1.5 हेक्टेयर (15000वर्ग मी.) है?	हाँ
5.	क्या भवन के चारों तरफ 6.0 मी खुला स्थान है?	हाँ
6.	क्या भवन में वाहन पार्किंग की समुचित व्यवस्था है? भवन में सेट बैंक में पार्किंग तो नहीं है?	हाँ
7.	क्या भवन का ओरिएन्टेशन ऐसा है कि पर्याप्त एवं हवा का सर्कुलेशन है?	हाँ
8.	क्या मुख्य पहुँच मार्ग की चौड़ाई न्यूनतम 12मी. है?	हाँ
9.	क्या भवन की छत आर.सी.सी. की बनी है? यदि नहीं तो क्या छत निर्माण में ज्वलनशील सामग्री तो प्रयोग में नहीं लाई गयी?	हाँ
10.	क्या भवन की दीवारें ईट या पत्थर की सीमेंट मसाले से बनी हैं?	हाँ
11.	क्या भवन की दीवारों/छतों में कैंक है?	
12.	क्या कक्षों की छतों की उचाई फर्श से न्यूनतम 3.6मी. है?	हाँ
13.	क्या विद्यालय के मुख्य प्रवेश द्वार की चौड़ाई 6.0मी. एवं उचाई 4.5मी. है?	हाँ
14.	क्या खिड़कियों का क्षेत्रफल कक्ष के फर्श क्षेत्रफल का न्यूनतम 10 प्रतिशत है? खिड़कियों	हाँ
15.	क्या कक्ष में न्यूनतम दो दरवाजे हैं?	हाँ
16.	क्या कक्ष के दो दरवाजों की न्यूनतम माप (चौड़ाई 1.0मी उचाई 2.0मी) है?	हाँ
17.	क्या विद्यालय भवन यदि दो मंजिला या अधिक है तो न्यूनतम दो स्टेयर केस का प्राविधान है?	हाँ
18.	क्या एक मंजिला से अधिक उँचे भवन में जीने की चौड़ाई 1500 मि.मी. टेड 300 मिमी. तथा राइजर मिमी. है?	हाँ

19.	क्या भवन में अग्निशामक यंत्र एवं आटोमैटिक स्पिंकलर सिस्टम उचित स्थान पर लगे हैं?	हाँ
20.	क्या भवन में फर्स्ट एड फायर फाइटिंग एप्पाइन्सेज की व्यवस्था है?	हाँ
21.	क्या विद्यालय के छात्रों/अध्यापकों को समय-समय पर अग्नि से बचाव का प्रशिक्षण दिया जाता है?	हाँ
22.	क्या भवन में उपयुक्त स्थानों पर प्राथमिक चिकित्सा बाक्स स्थापित है?	हाँ

उपरोक्त बिन्दुओं की जाँच की गई एवं निरीक्षण के दौरान उचित पाया गया।


 Sub Divisional Officer
 P.W.D. Sub Division Waidhan
 Distt. Singrauli (M.P.)

20/03/2017


 Executive Engineer
 P.W.D. Sub Division Waidhan
 Distt. Singrauli (M.P.)